



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: CIS

aaaa: 2019

nnnnn: 53

TITOLO: Il C.A. può riguardare solo una porzione di edificio?

Quesito:

QUESITO CIS 53 DEL 21/02/2019 Vorrei sapere se il certificato di prova di carico e collaudo dei cementi armati rilasciato in data 26/01/1955 è equivalente al certificato di collaudo statico richiesta dalla legge per stabilire la scadenza del CIS .

Risposta quesito:

RISPOSTA DEL 06/03/2019

il Collaudo è da ritenersi tale se riguarda espressamente l'intero edificio. Viceversa non si può considerare valido ai fini del CIS un collaudo che riguardi espressamente solo un solaio o una piccola porzione di edificio.

Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espresa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.