



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: NTC2008

aaaa: 2011

nnnnn: 18

TITOLO: Interventi localizzati - collaudo statico

Quesito:

Pubblicato il : 25/05/2011

Come si concilia il DM 14.01.2008, che nel caso di intervento localizzato su edifici esistenti non prevede la necessità di collaudo con il resto della normativa che invece questa eccezione non la prevede?

Risposta quesito:

risposta del 11 maggio 2011

Le NTC2008, al paragrafo 8.4, affermano che gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico; non si afferma tuttavia che gli interventi locali non devono essere sottoposti a collaudo statico.

Nella definizione di riparazione od intervento locale si afferma peraltro che tali interventi devono comunque comportare un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Se trattasi dunque di riparazione o sostituzione di parti ammalorate è chiaro il miglioramento prescritto ed è anche evidente che non necessita un collaudo statico di un elemento che non cambia l'organismo strutturale, ma ritorna efficiente al 100%.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

Se trattasi invece di organismi strutturali, anche se parziali o locali, ovvero di strutture che ricadano nella definizione di strutture o elementi strutturali per la legge ex 1086 ora DPR 380, è comunque previsto da tali leggi che vi sia un deposito e l'individuazione di soggetti responsabili nelle figure professionali di progettista strutturale, direttore dei lavori delle strutture e collaudatore statico; dunque in tali casi il collaudo statico resta obbligatorio.

Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espresa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.