



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

### THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

#### COMMISSIONE STRUTTURE

**CATEGORIA:** NTC2008

**aaaa:** 2013

**nnnnn:** 43

**TITOLO:** Progetti di sopraelevazioni e verifiche della progettazione strutturale. - Risposta del 23 Settembre 2014

#### **Quesito:**

Sono un ingegnere a cui è stato affidato un incarico per la progettazione strutturale di un intervento di ampliamento di un edificio esistente a Milano.

Essendo Milano in zona a bassa sismicità (zone 3 e 4), è vero che non è richiesto alcun controllo/approvazione del progetto strutturale, ma unicamente un semplice deposito. E relativamente alle sopraelevazioni?

Sono a chiederVi, cortesemente, se ciò sia corretto.

#### **Risposta quesito:**

Risposta del 23 Settembre 2014

La realtà milanese è ad oggi come da lei correttamente supposta e cioè non vige alcun tipo di controllo né sulle pratiche presentate allo sportello protocollo (ex legge1086), né su progetti di sopraelevazioni.

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. È espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.*

Per questi ultimi il Comune è molto attento all'ottenimento del consenso del Condominio ovvero di non lesione di diritti di terzi, ma non vi è alcun controllo o verifica della progettazione strutturale da parte dell'Amministrazione.

Il prossimo 15 ottobre entra in vigore il recepimento della Regione Lombardia della zonazione sismica nazionale che vede, amministrativamente, passare ad esempio Milano da zona 4 a zona 3.

Tuttavia l'Amministrazione, sia Regione, sia Comune di Milano non hanno ancora fornito indicazione alcuna di possibili cambiamenti per effetto del passaggio da zona 4 a zona 3 dal punto di vista amministrativo.

Dal punto di vista progettuale diventano obbligatori anche per Milano i dispositivi costruttivi del capitolo 7 delle NTC2008, ma le accelerazioni sismiche di riferimento sono quelle di INGV e dunque restano immutate.

---

**Documenti allegati:**

---

*La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.*