



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: NTC2008

aaaa: 2016

nnnnn: 57

TITOLO: Richiesta chiarimenti in merito a nuova zonizzazione sismica

Quesito:

Riguardo alla linea espressa dalla risposta al quesito 7 presente nella sezione Strutture-NTC2008 volevo chiedere i seguenti chiarimenti:

1. l'entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica della regione Lombardia e la legge regionale 33/2015 possono influenzare in qualche modo il parere espresso circa gli interventi di recupero sottotetto ai fini abitativi? oppure l'introduzione della nuova zonizzazione è non influente in quanto non comporta la modifica dei criteri per stabilire se un intervento debba o meno comportare la verifica di sicurezza, e, se necessario, l'adeguamento?
2. per variazione di destinazione d'uso si intende in questo contesto la variazione di categoria (con conseguente variazione dei carichi variabili di esercizio) e non si fa riferimento alla definizione di destinazione d'uso prevista nei regolamenti edilizi e nelle normative urbanistiche

Risposta quesito:

L'entrata in vigore della nuova normativa non influenza il parere tecnico a cui fa riferimento se non per i due aspetti seguenti:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

1. nel caso di sopraelevazione in corso è necessario per il Comune di Milano l'adempimento, anche tardivo, di quanto richiesto dal art. 104 del dpr 380/81 (vedi in merito istruzioni CROIL allegate)
2. la regione Lombardia, il Comune di Milano e le NTC non usano purtroppo definizioni univoche e quindi c'è un po' di confusione a riguardo; le allego quanto stiamo confezionando proprio per il Comune di Milano (moduli che in seguito saranno disponibili on line) che aiutano a capire meglio.

Documenti allegati:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.