



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CODICE QUESITO: NTC2018/C.8.3/2024/02

CATEGORIA: NTC 2018

SOTTOCATEGORIA: Cap. 8.3

Descrizione quesito

Chiedo conferma o meno se corre obbligo di una valutazione del rischio sismico di una struttura strategica o rilevante ai sensi dell'OPCM3274/2003 progettata per azioni sismiche con normative successive al 1984 che risiedono in comuni soggetti ad una riclassificazione sismica, con un passaggio da una classe di minor severità ad una di maggiore severità.

In particolare: un edificio progettato con NTC 2008 per azioni sismiche appartenente ad un comune che è stato riclassificato ad una classe di rischio più severo (da zona 4 a 3), è soggetto ad obbligo di una valutazione di rischio sismico ai sensi delle OPCM 3274? E' sufficiente una dichiarazione di un tecnico che valuta se effettivamente l'azione sismica (spettro di progetto) risulta aggravata?

Risposta quesito

La circolare 21.01.2019 n. 7 C.S.LL.PP. del DM 17.12.2018 (NTC18), al punto C.8.3. "Valutazione della sicurezza" al comma 4 dice: "Tra i casi per i quali è obbligatorio procedere alla verifica della costruzione è escluso il caso conseguente ad una eventuale variazione dell'entità delle azioni a seguito di una revisione o della normativa o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano."

In questo punto, peraltro, la circolare specializza quanto asserito al punto C.2.1. principi fondamentali, ove, nel sottopunto A) "Dimentica" di citare il sisma.

Quindi appare chiaro che non si debba procedere con una valutazione di vulnerabilità sismica nel caso in esame.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

Sperando di aver risposto al Suo quesito, si ricorda che le considerazioni di cui sopra hanno fine formativo e di orientamento alle problematiche da Lei esposte e come tali non impegnano la responsabilità dell'Ordine stesso.
<u>Parole chiave:</u> Vulnerabilità sismica.
<u>Documenti allegati:</u> [-]

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.