



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CODICE QUESITO: NTC2018/C.8.4/2025/02

CATEGORIA: NTC 2018

SOTTOCATEGORIA: Cap. 8.4

Descrizione quesito

La modifica di classe d'uso da II a III ad uso scolastico comporta ai sensi del §8.4.3 del D.M. 17 gennaio 2018, l'adeguamento sismico della struttura esistente.

Nel caso in cui il cambio di destinazione d'uso riguardasse una porzione limitata dell'immobile e non tutta la costruzione, come si applica tale prescrizione normativa? E' necessario procedere alla valutazione della vulnerabilità sismica dell'intero edificio, oppure della sola porzione interessata dal cambio d'uso (sempre che sia possibile estrarlarla dal contesto)?

Oppure è possibile escludere tale prescrizione nel caso in cui si dimostri che le superfici oggetto di variazione sono limitate e l'incremento di carico dovuto al sovraccarico maggiore, sia di fatto al di sotto di un valore ritenuto significativo, quale ad esempio il 10% di tutti i carichi gravitazionali?

Risposta quesito

La Commissione Strutture aveva già risposto ad un quesito simile e le allego la risposta di allora che è ancora valida per la prima parte del nuovo quesito.

Per l'ultimo punto del nuovo quesito, quello legato ai carichi, vale invece il concetto del cambio di destinazione d'uso (eventualmente legato alla prevalenza) e non all'incremento dei carichi.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

Parole chiave: Classificazione interventi - Sopraelevazione

Documenti allegati: Quesiti NTC_2018_Cap8_4_All_Q27.pdf

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.